

San Maurizio d'Opaglio, 20/07/2016

Vyhlásenie o zhode

(podľa Prílohy IV Smernice 2014/68/UE)

Spoločnosť Giacomini S.p.A., výrobca komponentov pre vykurovanie, chladenie a distribúciu pitnej vody, so sídlom v San Maurizio d'Opaglio (NO), via per Alzo n. 39, ktorej výrobné postupy zodpovedajú norme UNI EN ISO 9001:2008,

VYHLASUJE, že

guľové ventily

R789, R913, R913L, R919

sú navrhnuté a vyrobené podľa platných predpisov,
z materiálov vhodných pre rozvody vody a nie nebezpečných plynných látok.

Všetky typy zodpovedajú Európskej smernici 2014/68/UE (predtým 97/23/CE PED), prijatej Leg. nariadením č.26 z 15/02/2016 (a jeho dodatkami a novelami) publikovaného v prílohe Úradného listu č.53 z 04/03/2016.

Okrem toho sa vyhlasuje:

že ventily boli posudzované podľa posudzovacej tabuľky 7 Prílohy II spomínanej Smernice a boli oslobodené od značenia, na základe Článku 4.3.

Podmienky zapojenia spomínaných ventilov sú:

- použitie s: vodou

Max. prevádzkový tlak pri použití s vodou a nie nebezpečnými plynovými látkami pri teplote (20°C):

- 4,2 MPa (42 bar) od 3/8" do 3/4"
- 3,5 MPa (35 bar) od 1" do 1 1/4"

Marco Rosa Brusin

Responsabile Tecnico

