

San Maurizio d'Opaglio, 06/09/2017

Vyhíásenie o zhode

(podľa Prílohy IV Smernice 2014/68/UE)

Spoločnosť Giacomini S.p.A., výrobca komponentov pre vykurovanie, chladenie a distribúciu pitnej vody, so sídlom v San Maurizio d'Opaglio (NO), via per Alzo n. 39, ktorej výrobné postupy zodpovedajú norme UNI EN ISO 9001:2008,

VYHLASUJE, že

gul'ové ventily

R950, R951

sú navrhnuté a vyrobené podľa platných predpisov,
z materiálov vhodných pre rozvody vody, plynu a tekutých uhl'ovodíkov.

Všetky typy zodpovedajú Európskej smernici 2014/68/UE (predtým 97/23/CE – PED), prijatej Leg. nariadením č.26 z 15/02/2016 (a jeho dodatkami a novelami), publikovaného v prílohe Úradného listu č. 53 z 04/03/2016.

Okrem toho sa vyhlasuje:

- že postup posudzovania zhody je Modul A,
- že podľa posudzovacej tabuľky 6 prílohy II spominatej Smernice, na použitie s nebezpečnými plynovými látkami, ventily rozmeru 1 ¼" a väčšie, majú certifikát CE. Ventily z rovnakej produktovej rodiny, ale menších rozmerov aj napriek tomu, že zodpovedajú norme, nemajú označenie CE, podľa článku 4.3.

Podmienky zapojenia spomínaných ventilov sú:

Použitie: voda, plyn a tekuté uhl'ovodíky

Max. prevádzkový tlak pri použití s vodou a nie nebezpečnými plynými látkami pri teplote (20°C):

- 4,2 MPa (42 bar) od ¼" do ¾"
- 3,5 MPa (35 bar) od 1" do 2"

Max. prevádzkový tlak (MOP) pri použití s plynom pri teplote (20°C):

- 0,5 MPa (5 bar)

Max. prevádzkový tlak pri použití s tekutým uhl'ovodíkom pri teplote (20°C):

- 1,2 MPa (12 bar)

Marco Rosa Brusin

Responsabile Tecnico



Číslo vyhlásenia: **dich1_05_02_06**